

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OCAK 2026 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

Başvuru Dönemi : ŞUBAT 2026

Karar No : 2026-02

Yayın Tarihi: 19/06/2026

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında **(Değişik:RG-9/5/2021-31479)** “*Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, OSB müdürü, bölge dağıtım şirketinden uzman bir personel ile OSB’den konusunda uzman bir personel olmak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.*” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgâr ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Müdürlüğümüze yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Dolayısıyla, Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanan değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibinin gerekli işlemleri tesis etmesi gerekmektedir.

Sıra No	Başvuru No	Tesis Türü	Bağlantı Noktası	Üretim Tesis Adresi	Kurulu gücü (kw)	Kaynak Tipi	Değerlendirme Sonucu	
1	20260101	5/1.c	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	850	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
2	20260102	5/1.h	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	400	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
4	20260104	5/1.c	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

5	20260105	5/1.c	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
6	20260106	5/1.c	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	400	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
7	20260107	5/1.c	KONYA OSB TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1300	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
9	20260109	5/1.c	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1375	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

10	20260110	5/1.h	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	776 (Mevcut=476)	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
11	20260111	5/1.c	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	700	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
12	20260112	5/1.c	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	750	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

13	20260113	5/1.h	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	1000	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
14	20260114	5/1.c	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	1499 (Mevcut=999)	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
15	20260115	5/1.c	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	1000	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

16	20260116	5/1.h	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	330	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
17	20260117	5/1.h	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	600	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
18	20260118	5/1.h	Kayacak TM TRA(Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	2000	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

19	20260119	5/1.h	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	1200	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
20	20260120	5/1.h	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	100	Güneş	*Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.	OLUMLU
21	20260121	5/1.h	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	750	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

22	20260122	5/1.h	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	999	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
23	20260123	5/1.h	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	2400	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
24	20260124	5/1.h	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	960	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

25	20260125	5/1.h	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	999	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
26	20260126	5/1.h	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	3200	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
27	20260127	5/1.h	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	630	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
28	20260128	5/1.h	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	630	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

29	20260129	5/1.h	Kayacık TM TRA(Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	999	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
30	20260130	5/1.h	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	999	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
31	20260131	5/1.h	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
32	20260132	5/1.h	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	640	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

33	20260133	5/1.c	KAYACIK TM TRB (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1430	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
34	20260134	5/1.h	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	5000	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
35	20260135	5/1.h	Konya OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
36	20260136	5/1.h	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1600	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

37	20260137	5/1.c	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	1300	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
39	20260139	5/1.c	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	600	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
40	20260140	5/1.h	Kayacık TM TRC (Yeni)	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükayacak Mahallesi	630	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

42	20260142	5/1.h	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	3000	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
----	----------	-------	------------------	---	------	-------	--	---------